



JT – JÍMACÍ TYČ Ø16 DÉLKY 5m SE ZÁVITEM M16
TYČE OSAZENY NA BETONOVÝCH PODSTAVCÍCH

JÍMACÍ VEDENÍ JE PROVEDENO Z VODIČE FeZn Ø8.
OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE UZEMNĚNA.

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	C:\Users\veronika.gajdos\Desktop\Stavba2\PPS-KMA-skladani-podnet-124786.png	
	Ing. Kania Jan	Jarmila Mazurková	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC. Č. :			Poruba (715174)	PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory tel : 596 245 252 e-mail : projekce@pps-kania.cz
	MÍSTO STAVBY :			VŠB - TUO	ARCHÍV
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :			Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	STUPEŇ
NÁZEV AKCE : Zpracování PD světelného nápisu - budova B				DATUM	PARÉ
				Prosinec 2019	
				Č. ZAKÁZKY	
OBJEKT :				31/19	
				MĚŘÍTKO	
ČÁST :				1:100	
OBSAH : Doplnění bleskosvodu - půdorys				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS - 31/19-D.1.1.b	
				Č.V. 003	