

Příloha č. 2a - Specifikace předmětu zakázky pro část 2 (Zadavatel A)		Materiál - technologie	
	Druh:	Pro výběrové řízení:	Požadovaný počet kusů/jednotek
1	čerpadlo	třířychlostní čerpadlo z šedí litiny s přírubou pro okruh výroby tepla - 3x400V, Qmin 50 m3/hod, Hmin 12 m, IP44, 1200-3000 1/min, pro vodu a max 50% glykol, DN 65 mm, PN6/10, min. 1,5 kW, délka 340 mm	1
2	hutní materiál - potrubí měď	trubky měděné Ø do 100mm, délka celkem 60m (m)	50
3	hadice	spojovací pancéřové tlakové hadice průměr DN65 délky 4 m pro teplotní odolnost do 130 °C, tlakovou PN 16	12