TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP				
	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA	STROPY
101	ZÁDVEŘÍ	11,47	3250	SDK PODHLED
102	VSTUPNÍ HALA	40,23	3250, 7800	SDK PODHLED
103	POSLUCHÁRNA	43,43	3250,7000	SDK PODHLED AKUSTICKÝ
104	CHODBA A SCHODIŠTĚ	37,66	3250	SDK PODHLED
105	SF LABORATOŘ	265,29	3800, 4400	RASTROVÝ AKUSTICKÝ PODHLED +SDK + MALBA
106	SF LABORATOŘ	62,20	3800	RASTROVÝ AKUSTICKÝ PODHLED +SDK
107	PŘEDSÍŇ	7,87	2700	RASTROVÝ PODHLED
108	WC ŽENY	3,31	2700	RASTROVÝ PODHLED
109	PŘEDSÍŇKA MUŽI	4,60	2700	RASTROVÝ PODHLED
110	PISOÁRY	3,83	2700	RASTROVÝ PODHLED
111	WC MUŽI	1,98	2700	RASTROVÝ PODHLED
112	WC IMOBILNÍ	3,81	2700	RASTROVÝ PODHLED
113	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,86	4400	OMÍTKA
114	CHODBA	7,66	2700	SDK PODHLED
115	VODOMĚR	2,67	3200	OMÍTKA
116	ÁES LABORATOŘ 1	89,24	4370	AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED
117	ÁES TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,90	4370	OMÍTKA
118	ÁES LABORATOŘ 2	42,69	4000	AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED
119	ÁES LABORATOŘ 3	42,68	4140	AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED
121	MĚŘENÍ	6,07	2500	SDK PODHLED
122	TRAFO	7,69	2500	SDK PODHLED
123	VÝTAH	5,65		OMÍTKA
124	CHODBA	3,80	2700	SDK PODHLED
125	ZÁZEMÍ POSLUCHÁRNY	7,48	3200	SDK PODHLED
		718,09 m²		

výrez pro silové připojení zařízení hydraulického zvedáku, provedení výrezu dle TP výrobce

výrez pro silové připojení zařízení dynamometru, provedení výrezu dle TP výrobce

výrez pro silové připojení jednofázové jednotky automatických dveří, kabel ukončen v krabicové rozvodce, provedení výrezu dle TP výrobce

výrez pro silové připojení jednofázové jednotky garážových vrat, kabel ukončen v krabicové rozvodce, provedení výrezu dle TP výrobce

výrez pro napájecí zdroj sanitní jednotky

výrez pro silové připojení jednofázové jednotky projektoru plátna, kabel ukončen v krabicové rozvodce, provedení výrezu dle TP výrobce

zásuvka pro napojení projektoru – 1x zásuvka 1+N+PE, 230V/16A + 1x zásuvka 1+N+PE, 230V/16A s ochranou proti přepětí typ3, nástěnná montáž, IP44, přisazená na omítku, v prostorech s podhledem umístěna nad revizním otvorem, vedle provozního rozvaděče pro datovou distribuční skříňku (montáž SLP)
zásuvka 1+N+PE, 230V/16A, pokud není uvedeno jinak - IP54, nástěnná montáž

zásuvka 1+N+PE, 230V/16A s ochranou proti přepětí typ 3, pokud není uvedeno jinak - IP20, nástěnná montáž

zásuvka 1+N+PE, 230V/16A s ochranou proti přepětí typ 3, pokud není uvedeno jinak - IP20, zapuštěná montáž

zásuvka 1+N+PE, 230V/16A, pokud není uvedeno jinak - IP20, zapuštěná montáž

dvojitá tlačná zásuvka 1+N+PE, 230V/16A s ochranou proti přepětí typ 3, pokud není uvedeno jinak - IP20, zapuštěná montáž

dvojitá tlačná zásuvka 1+N+PE, 230V/16A se společnou ochrannou zanapěťovou kartou

2x zásuvka 1+N+PE, 230V/16A + 1x zásuvka 1+N+PE, 230V/16A s ochranou proti přepětí typ3 se společnou ochrannou zanapěťovou kartou

zásuvka 3+N+PE, 400V/16A IP67, nástěnná montáž

výrez pro silové připojení nabíjecího stojanu, provedení přívodu dle TP výrobce

zanapěťová karta (kaskádovaná), třífázový horní komora osazena prvky SLP, zbylá komora určena pro silnoproudé koncové prvky a svorky pro vyrovnání potenciálů

ústředí požárního zabezpečení sestávající z hlavního a dílčího(ích) segmentů, podléhá s obsahem:
- 1x požárnímu hlásiči 12 pozic (1x ochrana před přepětím typ3, 5x zásuvka 1+N+PE 230V/16A - pokud není uvedeno v jiných částech)
- 2x montážní box vyrovnání potenciálů pro přístroje ústředí

ústředí VZT - ventilátor

termostat

TACX

vypínač tlačítka technologie

CENTRÁLNÍ STOP vypínač tlačítka "CENTRÁLNÍ STOP", vyvolá silnoproudou elektromotorickou činnost elektromotorického zařízení pohyblivého závěsu

TOTÁLNÍ STOP vypínač tlačítka "CENTRÁLNÍ STOP", vyvolá silnoproudou elektromotorickou vlivné elektromotorického zařízení pohyblivého závěsu

hlavní ochranná přípojnice

ochranná přípojnice

uzemňovací bod

bidlo se spirálovou přípojkou

napojení vodivého svislého

vyrovnání rozdílu přípojnicového rozvodu napojení vyrovnání jističem

Energetický stoupak mezi podlažími a podhledem, stoupací žlu žlutá/zelená ZDYY/5X + ochranný proti přepětí a 3ks stávky SLP

DOPRAVA PŘED VPADEM DO ELEKTROVOU PROJEKČNÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- COPY.COM DO ZÁPISU E.
- LOTAŘSKÉHO
- POSPOJOVÁNÍM
- PROLOZOVTAKOVÁNÍ
- PŘÍPADNÉ DALŠÍ ZPŮSOBY OCHRANY, PŘEDPÍSANÉ VYROBCI POUŽITÉHO E. ZAŘÍZENÍ
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+NPE AC ~50Hz, 400V / TN-S

TRIMR s.r.o.
Školská 75ley 1565/5
709 00 Ostrava - J.
tel.: 596 624 270, 595 694 160
IDIČ CZ14654226, CZ-14654226

PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

DSPS 02/2020, David Bouda, TRIMR s.r.o.

ČÍSLO/DÍLA REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

Soužadný systém: - JTSK

Výškový systém: - Bpv

± 0.000 = 266.05

Autorská práva: Tento výkres je autorským dílem a jeho autor si vyhrazuje veškerá práva podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. PROJEKTSTUDIO.EUCZ, s.r.o. Předáním autorského díla vznikají třetím osobám žádná práva. Bez písemného souhlasu autora je kterékoliv užití díla neoprávněné a nedovolené.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU	PROJEKTANT
Luboš Dvořák, projektant vodní a stavební	ING.ARCH. DAVID KOTEK	LUBOMÍR DVOŘÁČEK
Mariánské nám. 732/15, 709 00 Ostrava – Poruba, e-mail: led.projekt@led.cz, GSM: +420 602 527 930	KLÍČOVÝ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL
	ING. ARCH. ZUZANA STYKOVÁ	LUBOMÍR DVOŘÁČEK
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
	LUBOMÍR DVOŘÁČEK	LUBOMÍR DVOŘÁČEK

STAVEBNÍK (OBLIGATORNÍ)	ZPRACOVATEL ČÁSTI PD
VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 708 33 Ostrava	Luboš Dvořák, projektování vodního hospodářství
MÍSTO STAVBY	Mariánské nám. 732/15, 709 00 Ostrava – Poruba
Poruba (ulice Ostrava-město) [715174], parcela p.č.17364	mobil: +420 602 527 930, e-mail: led.projekt@led.cz
NÁZEV STAVBY (OBJEKT)	
PLATFORMA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ ČPIT - TL3	
STUPEŇ DOKUMENTACE	STUPEŇ PD: DPS
SO 01 - OBJEKT ČPIT - TL3	MĚŘÍTKO: 1 : 100
ČÁST DOKUMENTACE	ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.4.4 - 108
D.1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody	
DOKUMENT	
Půdorys 1.NP - ostatní elektroinstalace NN	

ZPRACOVÁNO DNE: 02/2020 | FORMÁT: A1 | DATUM: 08/2020 | ZMĚNA č.: PS 17 CZ | PODPIS: | LIST: 6