


**Vyjádření architekta k výkresové dokumentaci 17-019-5\_1 sloupové vitríny Geologický pavilon**

Úprava provedení rohu vitríny je možná bez použití rohového Al-profilu, za předpokladu, že bude použitý rohový spoj dle nákresu.

Je možné zaměnit lakované sklo sklem s polepem.



Ing. arch. Aleš Student, Ph.D. autorizovaný architekt č. 01210