



Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C  
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a  
pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

PROJEKTANT SPEC.	VYPRACOVAL	KRESLIL	ELEKTRO
MAREK SEIFERT	MAREK SEIFERT	KATEŘINA SEIFERTOVÁ	

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK	ING. PŘEMYSL HOLÝ		
MÍSTO	17. LISTOPADU 2172/15, 708 00 OSTRAVA		
INVESTOR	VŠB-TU OSTRAVA, 17. LISTOPADU 2172/15, 708 00 OSTRAVA		
REKONSTRUKCE NÁKLADNÍHO VÝTAHU V BUDOVĚ "F", VŠB-TU OSTRAVA			
NAPOJENÍ VÝTAHŮ 1.NP		DATUM	02/2020
		ÚČEL	DPS
		ČÍSLO ZAK.	3525 / 4599
		MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
		1:500	D.1.4.3-04