

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Klimatizace VEC 3

Předmět plnění:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění klimatizačních jednotek pro I. a II. NP laboratoří budovy VEC, areál VŠB-TUO v rozsahu dle zadávací dokumentace a jejích příloh.

Technické podmínky:

Klimatizační jednotky pro VŠB VEC 3 - I. A II. NP laboratoří

I. NP, MÍSTNOST 225

Venkovní jednotka -chl./top.= 5,0/5,8kW, rozměr 735x825x300mm, hladina akustického tlaku chl./top. 48-44/49-45 dBA, napájení 230V, chladivo R32

Vnitřní kazetová jednotka - chl./top.= 5,0/5,8kW, rozměr 260x575x575mm, váha 17,5 kg, hladina akustického tlaku chl./top. 27-39/27-39 dBA, napájení 230V

MÍSTNOST 224

Venkovní jednotka -chl./top.= 1,7-5,0-6,0/1,7-6,0-7,7kW, rozměr 734x870x320mm, hladina akustického tlaku chl./top. 47/49 dBA, napájení 230V, chladivo R32

Vnitřní nástěnná jednotka -chl./top.= 5,0/6,0kW rozměr 295x990x263mm, hladina akustického tlaku chl./top. 43-34-27/42-33-30 dBA, napájení 230V

II. NP, MÍSTNOST 319

Venkovní jednotka -chl./top.= 6,0/7,0kW, rozměr 734x870x373 mm, hladina akustického tlaku chl./top. 50/50 dBA, napájení 230V, chladivo R32

Vnitřní podstropní jednotka -chl./top.= 5,7/7,2kW, rozměr 235x1 270x690mm, váha 31 kg, hladina akustického tlaku chl./top. 33-37, 35-37 dBA, napájení 230V

MÍSTNOST 320+321

Venkovní jednotka -chl./top.= 8,0/9,6kW, rozměr 734x958x340mm, váha 67kg, hladina akustického tlaku chl./top. 49/49 dBA, napájení 230V, chladivo R32

Vnitřní kazetová jednotka -chl./top.= 3,4/4,2kW, rozměr 260x575x575mm, váha 17,5 kg, hladina akustického tlaku chl./top. 32-43/32-43 dBA, napájení 230V

Vnitřní kazetová jednotka -chl./top.= 5,0/5,8kW, rozměr 260x575x575mm, váha 17,5 kg, hladina akustického tlaku chl./top. 25-34/25-34 dBA, napájení 230V