

LEGENDA :

- POTRUBÍ PHM
- SMĚR TOKU
- ODBOČKA (T–KUS)
- ZPÁTEČKA
- POTRUBÍ VENTILACE
- TLAKOVÉ POTRUBÍ INDIKAČNÍHO SYSTÉMU
- KONCOVÉ ŠROUBENÍ
- KONCOVÁ POJISTKA
- ROHOVÁ POJISTKA ANTIDETONAČNÍ
- KULOVÝ KOHOUT
- ZPĚTNÝ VENTIL (PRŮTOČNÝ VE SMĚRU ŠIPKY)
- VENTIL + SERVOPOHON + RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
- SOLENOIDOVÝ VENTIL (ELMAG.)
- SNÍMAČ HLADINY
- KOMPENZÁTOR
- ČERPADLO
- SÍTOVÝ FILTR
- ODLUČOVAČ VODY
- OPTICKÁ S ZVUKOVÁ SIGNALIZACE

KS – KAPALINOVÁ SONDA
PČ – PONORNÉ ČERPADLO
RČ – RUČNÍ ČERPADLO
KH – KONTINUÁLNÍ HLADINOMĚR
PL – PLOVÁKOVÝ HLADINOMĚR
MA – MĚRNÁ APARATURA – MĚRNÁ TYČ
MAH – RUČKOVÝ HLADINOMĚŘ PRO PŘÍMÝ ODEČET HLADINY
BYP – PŘETLAKOVÝ POJISTNÝ VENTIL + BY–PASS PŘES ČERPADLO
CT – CENTRÁLNÍ NÁDRŽ (ZÁSOBNÍ 2x10 m3)
DT – PROVOZNÍ NÁDRŽ MG2 – POD STROJEM (1,5 m3)
PTK – PŘETLAKOVÁ KONTROLA MEZIPLÁŠTĚ NÁDRŽÍ A POTRUBÍ
ŘS – ŘÍDÍCÍ SYSTÉM PALIVOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
AC – SILNOPROUDÉ NAPÁJENÍ – PŘÍPOJOVACÍ BOD
DC – SLABOPROUDÉ NAPÁJENÍ – PŘÍPOJOVACÍ BOD

POZNÁMKA:

- VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- BAREVNOST FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDE OSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

± 0,000 =261,800 m Bpv

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
-	-	-	-
ZMĚNA:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

STUPEŇ P.D.	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		VŠ ústav IT4Innovations	
KRESLIL	ING. JAN BEDNÁŘ		VŠB-TU Ostrava	
VYPRACOVAL	ING. JAN BEDNÁŘ		IT4Innovations Centrum excelence	
ODP.PROJEKTANT	ING. JAN BEDNÁŘ			
VED.PROJEKTANT	ING.ARCH. MARTIN CHVÁLEK			
INVESTOR	VŠ ÚSTAV IT4INNOVATIONS			
OBJEDNATEL	VŠB TU OSTRAVA, 17.LISTOPADU 15, OSTRAVA PORUBA	FORMÁT	A2	PARÉ Č.
AKCE: TECHNOLOGIE A INFRASTRUKTURA DATOVÉHO SÁLU IT4INNOVATIONS		DATUM	01.2013	
		CAD	AUTOCAD	
		MĚŘÍTKO	-	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 02 - OBJEKT SUPERPOČÍTAČOVÉHO CENTRA IT4I			
ČÁST:	PS 02a - Energocentrum			
VÝKRES: PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA PHM		ČÍSLO VÝKRESU:	PS 02a - 10	