

VÝPIS MATERIÁLŮ:

OZN.	POPIS	VÝMĚRA / m,m² /	KUSŮ / ks /	HMOTNOST / kg/m,m²,ks/	CELKEM / kg /
1	HEB 200	546,50 m	-	61,30	33500,45
2	UPE 200	257,90 m	-	18,50	4771,15
3	IPE 200	278,80 m	-	22,40	6245,15
4	IPE 100	247,70 m	-	8,10	2006,40
5	POROROŠT SP 340-34/38-3	269,35 m²	-	36,50	9831,30
6	TRUBKA 48,3/5	103,60 m	-	5,34	553,25
7	UPE 80	380,00 m	-	6,98	2512,80
8	UPE 140	430,00 m	-	12,20	5246,00
9	IPE 140	9,60 m	-	12,90	123,85
10	UPE 160	78,70 m	-	14,10	1109,70
11	POMOC. PROFILY PRO UCHYC. PROTIHLUK. PANELŮ				300,00
HMOTNOST				KG	66200,05
HMOTNOST NAVÝŠENÍ - 7% (SPOJE, ROZPRACOVÁNÍ PODROBNOSTÍ)				KG	4634,00
HMOTNOST CELKEM				KG	70834,05

TŘÍDA OCELI S 235

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ

POZNÁMKA:

- OCELOVÉ SLOUPKY OZN. "SL2" JSOU SOUČÁSTÍ 1. ETAPY STAVBY
- JE NUTNO KOORDINOVAT OTVORY PRO ŠROUBY MEZI SLOUPKY SL2 A KONSTRUKCÍ
- V DALŠÍM STUPNI MUSÍ BÝT ROZPRACOVÁNY A KONZULTOVÁNY PODROBNOSTI KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
- MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNY ROZMĚRY, HMOTNOST, POŽADAVKY NA ULOŽENÍ DÍLE DODAVATELE TECHNOLOGIE
- DETAILY OPLÁŠTĚNÍ MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNY S ARCHITEKTEM

± 0,000 =261,800

TABULKA ZMĚN			
ZMĚNA: –	POPIS ZMĚNY: –	DATUM: –	VYPRACOVAL: –
ZMĚNA:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

STUPEŇ P.D.	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
KRESLIL	ING. PETR LINDOVSKÝ
VYPRACOVAL	ING. PETR LINDOVSKÝ
ODP.PROJEKTANT	ING. PETR LINDOVSKÝ
VED.PROJEKTANT	ING.ARCH. MARTIN CHVÁLEK
INVESTOR	VŠ ÚSTAV IT4INNOVATIONS
OBJEDNATEL	VŠB TU OSTRAVA, 17.LISTOPADU 15, OSTRAVA PORUBA

VŠ ústav IT4Innovations
VŠB–TU Ostrava

IT4Innovations
Centrum excelence

FORMÁT	10xA4
PARE Č.	
DATUM	02. 2013
CAD	AutoCAD 2004
MĚŘÍTKO	1:100

AKCE:
TECHNOLOGIE A INFRASTRUKTURA DATOVÉHO SÁLU
IT4INNOVATIONS

STAVEBNÍ OBJEKT: 02 – OBJEKT SUPERPOČÍTAČOVÉHO CENTRA IT4I
ČÁST: 02.2a – Architektonické a stavebně technické řešení – datový sál

VÝKRES:
OK NA STŘEŠE – SOUHRNNÝ PŮDORYS

ČÍSLO VÝKRESU:
02.2a – 9