



TABULKA ZMĚN		$\pm 0,000 = 261,800 \text{ m Bpv}$	
ZMĚNA: -	POPIS ZMĚNY: -	DATUM: -	VYPRACOVAL: -
ZMĚNA:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

STUPEŇ P.D.	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		VŠ ústav IT4Innovations		
KRESLIL	ING. IVAN KRÁKORA		VŠB-TU Ostrava		
VYPRACOVAL	ING. IVAN KRÁKORA				
ODP.PROJEKTANT	ING. IVAN KRÁKORA				
VED.PROJEKTANT	ING.ARCH. MARTIN CHVÁLEK				
INVESTOR	VŠ ÚSTAV IT4INNOVATIONS				
OBJEDNATEL	VŠB TU OSTRAVA, 17.LISTOPADU 15, OSTRAVA PORUBA		FORMÁT	3xA4	PARÉ Č.
AKCE: TECHNOLOGIE A INFRASTRUKTURA DATOVÉHO SÁLU IT4INNOVATIONS			DATUM	31.1.2013	
			CAD	AUTCAD LT	
			MĚŘITKO	-	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 02 - OBJEKT SUPERPOČÍTAČOVÉHO CENTRA IT4I					
ČÁST: MĚŘENÍ A REGULACE					
VÝKRES: ROZVADĚČ RC			ČÍSLO VÝKRESU: 02.10.1-13		

RC : OCEP. SKŘIŇ 800(š) x 1200 x 400 mm



Č.VÝVODU:	01	01.1	02	02.1	03	03.1	04	02.1	05	02.1
NAZEV ZÁŘ:	VENTILATOR T2	OVLADÁNÍ	VENTILATOR T3	OVLADÁNÍ	VENTILATOR T4	OVLADÁNÍ	VENTILATOR T5	OVLADÁNÍ	VENTILATOR T6	OVLADÁNÍ
UKONČENÍ:	M42.03	M42.03	M43.03	M43.03	M44.03	M44.03	M45.03	M45.03	M48.03	M48.03
Typ KABELU:	CHKE-R 4x1,5	CKFE-R 2x1	CHKE-R 4x1,5	CKFE-R 2x1	CHKE-R 4x1,5	CKFE-R 2x1	CHKE-R 4x1,5	CKFE-R 2x1	CHKE-R 4x1,5	CKFE-R 2x1
OZN.KABELU:	WL-M42.03	WS-M42.03	WL-M43.03	WS-M43.03	WL-M44.03	WS-M44.03	WL-M45.03	WS-M45.03	WL-M48.03	WS-M48.03
Pi [kW]:	0.23	—	0.17	—	0.17	—	0.17	—	0.13	—
DELKA [m]:	1.PP	1.PP	1.PP	1.PP	1.PP	1.PP	1.PP	1.PP	1.PP	1.PP
UMÍSTĚNÍ:										

ROZVADĚČ RC

0834H ROZVADĚČ RC – ČÁST SILNOPROUDÁ

AKCE

DATUM 01.2013

VYKRES RM 2.302