



Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky označené „Vodíkové technologie“

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Sídlo zadavatele	17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ zadavatele	619 89 100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Miroslav Jílek
Telefonní kontakt	+ 420 597 329 131
E-mail	miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,

zadavatel dne 21. 5. 2021 a 26. 5. 2021 obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Vodíkové technologie“, zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s ust. § 98 zákona, na tyto žádosti odpovídáme. Vysvětlení poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.

Dotaz č. 5 ze dne 21. 5. 2021:

Místnost č. 208 – pro které rozvody slouží rozváděč označený +RM1-viz Příloha č. 2? V Technické specifikaci/zadáání není takto označený žádný el. rozváděč uveden.

Odpověď:

Rozváděčem označeným +RM1, který je uveden v Příloze č. 2 technické specifikace, je myšlen rozváděč určený pro napájení (včetně MaR) systému/zařízení pro dodávku a úpravu fyzikálních parametrů reakčního vzduchu PEM palivovým článkům (tj. jedná se o systém/zařízení v rámci PS 02.13.6). V Technické specifikaci/zadáání je tento rozváděč nepřímo zmíněn na str. 31, v rámci podkapitoly Silnoproudé napájení: "Součástí dodávky bude dále rozváděč vzdálených vstupů a výstupů MaR, instalovaný v místnosti č. 208 (LVT), určený pro připojení komponent tvořících rovněž provozní soubory PS 02.13.1, PS 02.13.2 a PS 02.13.6."

Dotaz č. 6 ze dne 21. 5. 2021:

Místnost č. 208 – pro které rozvody slouží rozváděč označený Z.Č-09B-viz Příloha č. 2? V Technické specifikaci/zadáání není takto označený žádný el. rozváděč uveden.

Odpověď:

Jedná se o mylnou interpretaci schéma v Příloze č. 2 technické specifikace, neboť ohraničení/blok označený jako "Z.Č-09B" není rozváděč, ale samostatná klimatizační jednotka, resp. jednotka přesné klimatizace, která je součástí PS 02.13.5, přičemž tento PS není součástí této veřejné zakázky.

Pozn.: Dne 26.5.2021 byly zadavateli od stejného tazatele doručeny duplicitně stejné dotazy, jako dotazy č. 5 a 6. Zadavatel tedy na ně odpovídá výše.

V Ostravě dne 26. 5. 2021

.....
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek