

Pol.č	Název	Parametry	Jednotka	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price			Cena Price		Poznámky			
Item no.	Title	Parameters	Unit	Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka	Kč	Montáž	Kč	Dodávka	Kč	Montáž	Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		VZDUCHOTECHNIKA												
		Zařízení č.15: Větrání odpočinkové místnosti												
15	1	Radiální ventilátor s hlukově optimalizovaým kolem síleo s dozadu zahnutými lopatkami, plášť s protihlukovou izolací tl.20mm.	Qv=1500m3/h / dp= 383 Pa / Pel=425 W/230V / 2.06 A	ks	1		0	0		0		0		
15	1a	Pětistupňový regulátor otáček , 230V, s TK		ks	1		0	0		0		0		
15	1b	Kruhová příruba d 400 mm		ks	1		0	0		0		0		
15	1c	Tlumiče chvění, sada 4ks		sada	1		0	0		0		0		
15	1d	Ochranná stříška		ks	1		0	0		0		0		
15	1e	Protidešťová žaluzie	548x548 mm	ks	1		0	0		0		0		
15	1f	Výfukový kus	585x585 mm	ks	1		0	0		0		0		
15	2	Kruhový tlumič hluku	d400-900	ks	1		0	0		0		0		
15	3	Anemostat pro přívod vzduchu se čtvercovou čelní deskou 600x48	Qv = 1000 m3/h	ks	1		0	0		0		0		
15	4	Klapka uzavírací těsná se servopohonem a havarijní pružinou	d250 -230V	ks	1		0	0		0		0		
15	5	Flexo tlumič hluku	d250 - tl 25mm /1000 mm	ks	1		0	0		0		0		
15	6	Digestoř z nerez plechu, s obvodovým žlábkem pro zachycení kondenzátu, štěrbinovým tukovým filtrem a osvětlením	800x800 mm	ks	2		0	0		0		0		
15	7	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 30% tvarovek, ve vodotěsném provedení	do d 400 mm	m	20		0	0		0		0		
		Montážní materiál												
		Spojovací a těsnící materiál		kg	5		0			0				
		Materiál na závěsy		kg	15		0			0				
		Izolace												
		Tepelná izolace potrubí samolepící tl.20 mm černá		m2	10		0	0		0		0		
		Tepelná izolace minerální vata tl.80 mm + oplechování pozink plechem		m2	2		0	0		0		0		
		Protihluková izolace potrubí tl.80 mm		m2	3		0	0		0		0		
		SOUČET								0		0		
		VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ								0				