PŮDORYS 4.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY



MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

STĚNY

VNITŘNÍ OMÍTKA

VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
OTĚRUVZDORNÁ

BARVA: BÍLÁ

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: BÍLÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLOŠEDÁ

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ

POUŽITÍ: LABORATOŘE A KANCELÁŘE

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: HNĚDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ

POUŽITÍ: WC INVALIDNÍ A ÚKLID

PODLAHY

EPOXIDOVÁ STĚRKA

EPOXIDOVÁ STĚRKA

BARVA ŠEDÁ, PŘIBLIŽNĚ RAL 7038, MATNÝ POVRCH
SOKL ZE SHODNÉ STĚRKY PO OBVODU v.100 mm

POUŽITÍ: DLE LEGENDY MÍSTNOSTÍ

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT 600×600 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLUZNOST: min. R10
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

SOKL Z NAVAZUJÍCÍHO OBKLADU
VÝŠKA SOKLU 100mm

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT 300×300 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLUZNOST: min. R10
BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

SOKL Z NAVAZUJÍCÍHO OBKLADU
VÝŠKA SOKLU 100mm

FABIONOVÝ SOKL

FABIONOVÝ SOKL
ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTA
PRUŽNÝ TERMOPLAST

BARVA: BÍLÁ
ROZMĚR: v.100 mm

POUŽITÍ: PRO MÍSTNOSTI S LINOLEEM

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ
PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ V RAMENI SCHODIŠTĚ BUDE OZNAČEN
ABRAZIVNÍ SAMOLEPÍCÍ PROTISKLUZNOU PÁSKOU
V PRAVÉ A LEVÉ ČÁSTI STUPNĚ 25×200 mm

BARVA: BÍLÁ BEZ ŠRAFOVÁNÍ
POVRCH ABRAZIVNÍ JEMNOZRNNÁ
ROZMĚR: 25×200 mm

PŘÍRODNÍ LINOLEUM

PŘÍRODNÍ LINOLEUM
BEZ KORKOVÉ MOUČKY ZE 100% PODÍLEM DŘEVITÉ MOUČKY, PRYSKYŘICE, JUTY, LNĚNÉHO OLEJE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TOPSHIELD 2, CO, NEUTRÁLNÍ PŘÍRODNÍ LINOLEUM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA BÁZI VODOU ŘEDITELNÉ DISPERZE,
KTERÁ JE NANESENÁ VE DVOU VRSTVÁCH, OBĚ VRSTVY TVRZENÉ UV ZÁŘENÍM
TLOUŠŤKA 2,5 mm
ŠÍŘE ROLE 2 m
TŘÍDY ZATĚŽE 34/43
PROTISKLUZNOST DLE DIN 51130 JE R9
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN JE $\mu \geq 0,6$
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1 JE C_{fl} – s1
VHODNÉ NA KOLEČKOVOU ŽIDLI S KOLEČKY TYPU W S MĚKKOU KONTAKTNÍ PLOCHOU DLE EN 425
MOŽNOST RENOVACE POVRCHOVÉ ÚPRAVY TOPSHIELD 2 PŘI JEJÍM PŘÍPADNÉM POŠKOZENÍ
NCS SPECIFIKACE S 2502-G
LRV INDEX MAX 45%
BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÍCEBAREVNÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY DODÁVANÉ VÝROBCEM
SPLÝVAJÍCÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVINY Z DŮVODU ELIMINACE VIDITELNOSTI SPOJŮ
FABIONOVÝ SOKL v.100 mm, PVC FABIONOVÁ A KRYCÍ LIŠTA - BÍLÁ

POUŽITÍ: CHODBA

ANTISTATICKÉ LINOLEUM

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ LINOLEUM
ANTISTATICKÁ HOMOGENNÍ PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLÍCH
PRODUKT TVOŘEN JEDNOVRSTVOU HOMOGENNÍ KALANDROVANOU A LISOVANOU KONSTRUKCÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA EVERCARE NEVYŽADUJÍCÍ APLIKACI OCHRANNÝCH EMULZÍ,
CHRÁNÍ PŘED CHEMICKÝMI LÁTKAMI
CELKOVÁ TLOUŠŤKA 2,0 mm
HMOTNOST ≤ 3200 g/m2
REAKCE NA OHEŇ BFL-S1
ELEKTRICKÝ ODPOR DLE EN 1081 1064≤ RT ≤ 108 Ω
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN 744507 MIN. 0,6
ODOLNOST VŮČI BODOVÉ ZÁTĚŽI 0,02 mm
BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A PTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR
BARVA: ŠEDÁ

PŘÍRODNÍ LINOLEUM

PŘÍRODNÍ LINOLEUM
BEZ KORKOVÉ MOUČKY ZE 100% PODÍLEM DŘEVITÉ MOUČKY, PRYSKYŘICE, JUTY, LNĚNÉHO OLEJE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TOPSHIELD 2, CO, NEUTRÁLNÍ PŘÍRODNÍ LINOLEUM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA BÁZI VODOU ŘEDITELNÉ DISPERZE,
KTERÁ JE NANESENÁ VE DVOU VRSTVÁCH, OBĚ VRSTVY TVRZENÉ UV ZÁŘENÍM
TLOUŠŤKA 2,5 mm
ŠÍŘE ROLE 2 m
TŘÍDY ZATĚŽE 34/43
PROTIKLUZNOST DLE DIN 51130 JE R9
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN JE $\mu \geq 0,6$
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1 JE C_{fl} – s1
VHODNÉ NA KOLEČKOVOU ŽIDLI S KOLEČKY TYPU W S MĚKKOU KONTAKTNÍ PLOCHOU DLE EN 425
MOŽNOST RENOVACE POVRCHOVÉ ÚPRAVY TOPSHIELD 2 PŘI JEJÍM PŘÍPADNÉM POŠKOZENÍ
NCS SPECIFIKACE S 2502-G
LRV INDEX MAX 45%
BARVA: SVĚTLE HNĚDÁ
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÍCEBAREVNÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY DODÁVANÉ VÝROBCEM
SPLÝVAJÍCÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVINY Z DŮVODU ELIMINACE VIDITELNOSTI SPOJŮ
FABIONOVÝ SOKL v.100 mm, PVC FABIONOVÁ A KRYCÍ LIŠTA - BÍLÁ

POUŽITÍ: KANCELÁŘE

PŘÍRODNÍ LINOLEUM

PŘÍRODNÍ LINOLEUM
BEZ KORKOVÉ MOUČKY ZE 100% PODÍLEM DŘEVITÉ MOUČKY, PRYSKYŘICE, JUTY, LNĚNÉHO OLEJE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TOPSHIELD 2, CO, NEUTRÁLNÍ PŘÍRODNÍ LINOLEUM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA BÁZI VODOU ŘEDITELNÉ DISPERZE,
KTERÁ JE NANESENÁ VE DVOU VRSTVÁCH, OBĚ VRSTVY TVRZENÉ UV ZÁŘENÍM
TLOUŠŤKA 2,5 mm
ŠÍŘE ROLE 2 m
TŘÍDY ZATĚŽE 34/43
PROTISKLUZNOST DLE DIN 51130 JE R9
SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN JE $\mu \geq 0,6$
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1 JE C_{fl} – s1
VHODNÉ NA KOLEČKOVOU ŽIDLI S KOLEČKY TYPU W S MĚKKOU KONTAKTNÍ PLOCHOU DLE EN 425
MOŽNOST RENOVACE POVRCHOVÉ ÚPRAVY TOPSHIELD 2 PŘI JEJÍM PŘÍPADNÉM POŠKOZENÍ
NCS SPECIFIKACE S 2502-G
LRV INDEX MAX 45%
BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÍCEBAREVNÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY
ODDÁVANÉ VÝROBCEM
SPLÝVAJÍCÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVINY Z DŮVODU ELIMINACE
VIDITELNOSTI SPOJŮ
FABIONOVÝ SOKL v.100 mm, PVC FABIONOVÁ A KRYCÍ LIŠTA - BÍLÁ

POUŽITÍ: SCHODIŠTĚ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
4.20	ÚKLID	3.46
4.21	WC INVALIDNÍ	3.52
4.22	WC ŽENY	13.27
4.23	WC MUŽI	11.63
4.24	CHODBA	135.93
.01	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	11.54
.02	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
.03	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
.05	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
.06	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
.07	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
.08	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
.09	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
.10	TECHNOLOGICKÉ JÁDRO	0.00
S.01	SCHODIŠTĚ	19.44
S.02	SCHODIŠTĚ	18.02
V.01	VÝTAH	0.00
V.02	VÝTAH	0.00

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM 216.31

CNT

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
CNT 4.01	LABORATOŘ PŘÍPRAVY	104.42
CNT 4.17	LABORATOŘ PŘÍPRAVY	110.12

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM 214.74

FMT

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
FMT 4.02	LABORATOŘ SIMULAČNÍCH POCHODŮ	32.46
FMT 4.03	LAB. OBJEM. STABILITY	15.28
FMT 4.04	LAB. SPEKTROMETRIE A KALORIMETRIE	15.54
FMT 4.05	LABORATOŘ PRO ÚPRAVU VZORKŮ	15.28
FMT 4.06	LABORATOŘ PŘÍPRAVY KERAM. HMOT	15.54
FMT 4.07	LABORATOŘ CHEMICKÝCH PROCESŮ	48.65
FMT 4.08	LABORATOŘ TERMICKÝCH PROCESŮ	45.71
FMT 4.09	LABORATOŘ TEPELNĚ-TECHN. MĚŘENÍ	22.07
FMT 4.10	LAB. VYSOKOTEPL. A VYSOKOTL. PROC	28.86
FMT 4.11	KANCELÁŘ	14.50
FMT 4.12	KANCELÁŘ	14.50
FMT 4.13	KANCELÁŘ	15.00
FMT 4.14	KANCELÁŘ	15.25
FMT 4.15	KANCELÁŘ	15.00
FMT 4.16	KANCELÁŘ	15.25
FMT 4.19	SKLAD TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ	6.89

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM 335.78

POZNÁMKA:

BAREVNÉ SCHÉMA UDÁVÁ ROZDĚLENÍ PLOCH DLE TYPU PODLAHY. BARVA NEODPOVÍDÁ FINÁLNÍ BARVĚ MATERIÁLU.
BARVA MATERIÁLU BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ.
VÝŠKA OBKLADU DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI.
SPÁRY DLAŽBY BUDOU NAVAZOVAT NA SPÁRY OBKLADU.
SPÁROŘEZ BUDE SPECIFIKOVÁN PŘI REALIZACI STAVBY.
DLAŽBA A OBKLADY BUDOU VYBÍRÁNY S OHLEDEM NA STEJNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKU.

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
±0,000 = 268,800 m n. m.

ZMĚNY		DATUM		PODPIS	
	c				
	b				
	a				

INVESTOR:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
VŠB-TUO
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: +420 596 995 500, ID datové schránky: d3kpfbn
e-mail: epodatelna@vsb.cz

PROJEKTANT:
TECHNICO Opava s.r.o.
TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1078/51
746 01 Opava
tel: 553 760 970
info@technico.cz

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Michaela VACULOVÁ
	Ing. arch. Jana VEČEŘOVÁ
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ

ČÍSLO PARE:

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.1. 3.3. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO
K.ú. Poruba, parc.č. 1738/26, 1738/11

FORMÁT	10×A4
DATUM	07/2025
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-628-DPS
MĚŘÍTKO:	1 : 100
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.3.3.12.

PŮDORYS 4.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY