

Venkovní prostor

2-RM1

VZT2

2.25 - CNT

PŘÍSTROJOVÁ LABORATOŘ PRO CHARAKTERIZACE

Temperatura = 20°C

Vlhkost = nedefinováno

Množství přív.vzduchu = $150 / 1.390 \text{ m}^3/\text{hod}$

$$\text{Množství odt.vzduchu} = 150 / 1.390 \text{ m}^3/\text{hod}$$

Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)

Třída čistoty = nedefinováno

VZT2

NO9

NO10