

4-RM1

VZT4

4.16-REG1

4.16-FCU1

4.16-FY1

4.16 - FMT KANCELÁŘ

Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

4.16-ACT1

4.16-OKNO1

4.16-SA1

4.16-RY1

4.16-HMI1

VZT4