

7-RM1

VZT7

7.15-REG1

7.15-FCU1

7.15-FY1

# 7.15 - CNT KANCELÁŘ

Teplota = 22°C  
Vlhkost = nedefinováno  
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod  
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod  
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)  
Třída čistoty = nedefinováno

7.15-OKNO1

7.15-ACT1

7.15-SA1

7.15-RY1

7.15-HMI1

VZT7