

5-RM1

VZT5

5.08-REG1

5.08-FCU1

5.08-FY1

## 5.08 - CNT LABORATOŘ PŘÍSTROJŮ

Teplota = 20°C

Vlhkost = nedefinováno

Množství přív.vzduchu = 150 m<sup>3</sup>/hod

Množství odt.vzduchu = 150 m<sup>3</sup>/hod

Přetlak = 0 Pa (rovnostlak)

Třída čistoty = nedefinováno

5.08-ACT1

5.08-OKNO1

5.08-SA1

5.08-HMI1

5.08-RY1

VZT5