

Venkovní
prostor

7-RM1

VZT7

7.13 - FMT LABORATOŘ

Teplota = 20°C

Vlhkost = nedefinováno

Množství přív.vzduchu = 500 / 1.390 m³/hod

Množství odt.vzduchu = 500 / 1.390 m³/hod

Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)

Třída čistoty = nedefinováno

VZT7

NO3

NO4

7.13-PK1

7.13-dP1

7.13-EO1

7.13-P1

7.13-V1

7.13-T1

7.13-REG1

7.13-FCU1

7.13-FCU2

7.13-FCU3

7.13-FCU4

7.13-FY1

7.13-FY2

7.13-FY3

7.13-FY4

7.13-Maj1

LPG

7.13-Q1

7.13-ACT1

7.13-ACT2

7.13-ACT2

7.13-OKNO1

7.13-OKNO2

7.13-OKNO2

7.13-SA1

7.13-SA2

7.13-SA2

7.13-HMI1

7.13-HMI2

7.13-RY1

7.13-RY2

7.13-RY3

7.13-RY4

7.13-RY5

7.13-DIG1

7.13-DIG2

7.13-VAV1

7.13-VAV2

7.13-DIS1

NEVSTUPOVAT