

# Venkovní prostor

1-RM1

VZT1

## 1.03 - FMT

### LABORATOŘ ÚPRAVY A PŘÍPRAVY VZORKŮ

Temperatura = 20°C

Vlhkost = nedefinováno

Množství přív.vzduchu =  $180\text{m}^3/\text{hod}$

Množství odt.vzduchu =  $180\text{m}^3/\text{hod}$

Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)

Třída čistoty = nedefinováno

# VZT1

# NO1

# NO2