

1-RM1

VZT1

1.04-REG1

1.04-FCU1

1.04-FY1

1.04 - FMT
LABORATOŘ
ÚPRAVY VZORKŮ

Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 150m³/hod
Množství odt.vzduchu = 150m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

1.04-OKNO1

1.04-ACT1

1.04-SA1

1.04-HMI1

1.04-RY1

1.05 - FMT
VÁHOVNA A
SKLAD VZORKŮ

Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 100m³/hod
Množství odt.vzduchu = 100m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

1.05-OKNO1

1.05-ACT1

1.05-SA1

1.05-HMI2

1.05-RY1

VZT1