


2-RM1

VZT2

2.04 - CNT  
KANCELÁŘ  
2.05 - CNT  
PŘEDSÍŇ

Teplota = 22°C  
Vlhkost = nedefinováno  
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod  
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod  
Přetlak = 0 Pa (rovnostlak)  
Třída čistoty = nedefinováno




2.04-FY1



2.04-ACT1



2.04-SA1



2.04-HMI1

VZT2