

2-RM1

VZT2

2.06-REG1

2.06-FCU1

2.06-FY1

2.06 - FS
KANCELÁŘ

Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

2.06-ACT1

2.06-OKNO1

2.06-SA1

2.06-RY1

2.06-HMI1

VZT2