

3-RM1

VZT3

3.07-REG1

3.07-FCU1

3.07-FY1

3.07 - FEI KANCELÁŘ

Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

3.07-ACT1

3.07-OKNO1

3.07-SA1

3.07-RY1

3.07-HMI1

VZT3