

3-RM1

VZT3

3.12-REG1

3.12-FCU1

3.12-FY1

3.12 - FEI LABORATOŘ INTERFEROMETRIE

Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 300m³/hod
Množství odt.vzduchu = 300m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

3.12-ACT1

3.12-OKNO1

3.12-SA1

3.12-RY1

3.12-RY2

3.12-HMI1

VZT3