

3-RM1

VZT3

3.13-REG1

3.13-FCU1

3.13-FY1

3.13 - FEI
LABORATOŘ
MŘÍŽKOVÝCH SENZORŮ

Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 300m³/hod
Množství odt.vzduchu = 300m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

3.13-ACT1

3.13-ACT2

3.13-OKNO1

3.13-OKNO2

3.13-SA1

3.13-SA2

3.13-RY1

3.13-RY2

3.13-RY3

3.13-HMI1

VZT3