

5-RM1

VZT5

5.02-REG1

5.02-FCU1

5.02-FY1

5.02 - CNT LABORATOŘ PŘÍSTROJŮ

Teplota = 20°C

Vlhkost = nedefinováno

Množství přív.vzduchu = 150 m³/hod

Množství odt.vzduchu = 150 m³/hod

Přetlak = 0 Pa (rovnostlak)

Třída čistoty = nedefinováno

5.02-ACT1

5.02-OKNO1

5.02-SA1

5.02-HMI1

5.02-RY1

VZT5