

Venkovní
prostor

5-RM1

VZT5

5.11 - FMT LABORATOŘ PŘÍPRAVY

Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 150 / 1.390 m³/hod
Množství odt.vzduchu = 150 / 1.390 m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

5.11-RY1

5.11-HMI1

VZT4

NO3

NO4

5.11-PK1

5.11-dP1

5.11-EO1

5.11-P1

5.11-V1

5.11-T1

5.11-REG1

5.11-FCU1

5.11-FY1

5.11-ACT1

5.11-OKNO1

5.11-SA1

5.11-DIG1

5.11-DIG2

5.11-VAV1

5.11-VAV2