

5-RM1

VZT5

5.15-REG1

5.15-FCU1

5.15-FY1

5.15 - CNT
KANCELÁŘ

Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

5.15-ACT1

5.15-OKNO1

5.15-SA1

5.15-RY1

5.15-HMI1

VZT5