

6-RM1

VZT6

6.06-REG1

6.06-FCU1

6.06-FY1

6.06 - CNT
KANCELÁŘ

Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno


6.06-ACT1

6.06-OKNO1



6.06-SA1

6.06-RY1



6.06-HMI1

VZT6