

6-RM1

VZT6

6.16-REG1

6.16-FCU1

6.16-FY1

6.16 - CNT
KANCELÁŘ

Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

6.16-ACT1

6.16-OKNO1

6.16-SA1

6.16-RY1

6.16-HMI1

VZT6