

6-RM1

VZT6

6.17-REG1

6.17-FCU1

6.17-FY1

6.17 - CNT
KANCELÁŘ

Teplota = 22°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 50m³/hod
Množství odt.vzduchu = 50m³/hod
Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

6.17-ACT1

6.17-OKNO1

6.17-SA1

6.17-RY1

6.17-HMI1

VZT6