

Venkovní  
prostor

7-RM1

VZT7

7.09-PK1

7.09-dP1

7.09-EO1

7.09-P1

7.09-V1

7.09-T1

7.09-REG1

7.09-FCU1

7.09-FY1

## 7.09 - CNT LABORATOŘ PŘÍSTROJŮ

Teplota = 20°C

Vlhkost = nedefinováno

Množství přív.vzduchu = 300 / 1.390 m³/hod

Množství odt.vzduchu = 300 / 1.390 m³/hod

Přetlak = 0 Pa (rovnotlak)

Třída čistoty = nedefinováno

7.09-ACT1

7.09-OKNO1

7.09-SA1

7.09-HMI1

7.09-HMI2

7.09-RY1

7.09-DIG1

7.09-DIG2

7.09-VAV1

7.09-VAV2

VZT6

NO3

NO4